



T.C.  
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Sayı : E-80289575-755.02.02-4266  
Konu : Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMALARA

**"MARDİN MESLEK YÜKSEK OKULU VE SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ AKÜ ALIMI VE MONTAJI İŞİ"** Kamu İhale Kanununun 22 (d) maddesi gereğince yapılacak olan nitelikleri, birimi ve miktarı belirtilen işe ait teklifinizi (KDV hariç) Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na bildirilmesini rica ederim .

Son Başvuru Tarih ve Saati :15.02.2020 / 16:00  
Teklif Başvuru Yeri : MAÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı  
Teklif Türü : İşin Tamamı  
İletişim Adresi Telefon: 0 482 212 1293 Dahili 7416  
NOT: Yalnız yidbtemin@artuklu.edu.tr ve Elden Zarf ile teslim alınacaktır.

Şerif TEMEL  
Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı V.

Ek:

- 1- FİYAT TEKLİF LİSTESİ
- 2- TEKNİK ŞARTNAME

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Belge Doğrulama Kodu :BEL53TP5M Pin Kodu :80212

Belge Takip Adresi : [https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate\\_Doc.aspx?V=BEL53TP5M](https://ebys.artuklu.edu.tr/enVision/Validate_Doc.aspx?V=BEL53TP5M)

Adres:Mardin Artuklu Üniversitesi, Yenişehir Yerleşkesi Diyarbakır Yolu üzeri Kampüs Yerleşkesi  
PK.47200 Artuklu/Mardin  
Telefon:4822134002-4822121293 Faks:4822135007  
e-Posta:yidb@artuklu.edu.tr Web:www.artuklu.edu.tr

Bilgi için: Halil Bilgiç  
Unvanı: Memur



## TEKNİK ŞARTNAME

Mardin Artuklu Üniversitesi Mardin Meslek Yüksek Okulu Binasında bulunan 45KVA INFORM Marka Kesintisiz Güç Kaynağı için kullanılacak olan 62 Adet 12V 18AH kuru tip Bakımsız akülerin ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu binasında bulunan 80 KVA ENEL marka kesintisiz güç kaynağının 15 Adet 12V 65AH kuru tip Bakımsız akülerinin teknik özellikleri ve iş kapsamında yapılması gereken iş ve işlemler aşağıdaki gibi olmalıdır.

- \* Tüm aküler En az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- \* Tüm aküler TSE ve CE belgesine sahip olmalıdır.
- \* Tüm aküler En az 5 (beş) yıl omur beklentili olmalıdır.
- \* Mevcut kabin içinde bulunan eski akülerin demontajı yapılacak, yeni aküler aynı kabin içine montajı yapıp bağlantıları yapılmalıdır.
- \* Akülerin montaj işlemi bittikten sonra cihazın devreye alınması için gereken tüm ayarlamalar ve gerekirse cihazın devreye girmesi için gereken teknik servis şifre işlemleri yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.

**NOT: Eski depozitolu aküler işi alan firmaya verilecektir bu yüzden depozitolu akülerin fiyatı yeni akülerin fiyatından düşürülüp o şekilde verilmelidir.**

  
Hasan AKBACI  
Elektrik Elektronik  
Mühendisi



MARDİN MESLEK YÜKSEK OKULU  
ÜNİVERSİTESİ

Yapılan İş/Mal/Hizmetin  
Adı, Niteliği

MARDİN MESLEK YÜKSEK OKULU VE SAĞLIK MESLEK YÜKSEK OKULU  
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ AKÜ ALIMI VE MONTAJI İŞİ

	Hizmet Alım İşi	Miktar	Cinsi	Birim Fiyat	Tutarı
1	12V 18AH KURU TİP AKÜ	62	ADET		
2	12V 65AH KURU TİP AKÜ	15	ADET		
3	MALZEME MONTAJLARI CİHAZLARIN DEVREYE ALINMASI VE SERVİS ÜCRETİ	1	ADET		
<b>TOPLAM</b>					

NOT : 1-Zarfin yapıştırma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

2-Teklif isteme yazımızda Hizmet alım işi için TOPLAM FİYAT üzerinden değerlendirmeye alınacaktır

3-AdresTelefon-Faxs-Ticaret/Esnaf odası adı -Ticaret/Esnaf odası sicil no-varsa eposta Adresi) bildirmekle İstekliler yükümlüdür

4- Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyat teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır

5-Hizmet alım işi ile ilgili her türlü ulaşım, montaj ve nakliye üstleniciye aittir.

**Firma Bilgileri**

FİRMA ADI-ADRESİ

KAŞE-İMZA